

Rogelio Gonzales

Final (WF-126339) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDI...

10:54

AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

TRANSMISIÓN DE FLUJO D...

ARCC1-WTRAN-262786

Peru Reconstruction with Changes
Jirón Santa Rosa N° 233, Centro de Lima
Lima
15001 Peru

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón de la Unión 264
Lima
Cercado 15001 Peru

TIPO DE CORREO

NÚMERO DE CORREO

NÚMERO DE REFERENCIA

Transmisión de flujo de trabajo

ARCC1-WTRAN-262786

ARCC1-WTRAN-262786

Final (WF-126339) ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 3 DE 10

De

Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Para (4)

Mr Rogelio Gonzales - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 3 más...)

CC (19)

Jackeline Torres - Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (y 18 más...)

Enviados

martes 29 de noviembre de 2022 10:54:59 AM PET (GMT -05:00)

Estatus

N/A

DOCUMENTOS ADJUNTOS (57)

(0 seleccionados)					
Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004010	R00	PLANO GENERAL 1/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004011	R00	PLANO GENERAL 2/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004012	R00	PLANO GENERAL 3/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004013	R00	PLANO GENERAL 4/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004014	R00	PLANO GENERAL 5/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004015	R00	PLANO GENERAL 6/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004016	R00	PLANO GENERAL 7/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004017	R00	PLANO GENERAL 8/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion	

Archivo	No. de documento	Revisión	Título	Estatus
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004018	R00	PLANO GENERAL 9/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion
	400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004019	R00	PLANO GENERAL 10/10 GEODESIA NIVELACIÓN	S4 - Emitido para Aprobacion
+47 más...				

MENSAJE

Historial de revisión del flujo de trabajo

Se ha finalizado el proceso de los documentos adjuntos en el flujo de trabajo "ARCC DIS Topografía - PQ5 EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK – TRAMO 2.2 (HUAURA 3-PAQUETE 4) - FINAL - 3 DE 10", estos son los resultados:

Esta transmisión ha sido generada automáticamente

No. de Doc.	Paso	Participante	Resultado del proceso de revisión	Comentarios
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004010	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004011	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación

				correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004012	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro, corregir norte
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004013	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro, corregir norte
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004014	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro, corregir norte
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación

				correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004015	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004016	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004017	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro, corregir norte, evitar superposición de textos.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación

				correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004018	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro, corregir norte, evitar superposición de textos.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004019	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Compatibilizar las coordenadas de la fichas con el cuadro, corregir norte, evitar superposición de textos.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004030	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x"
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir

				nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004040	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir codigo del muro en el inicio.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004070	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004090	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte. Falta detalles del levantamiento topográfico en el puente existente.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004120	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte. Falta detalles del levantamiento topogr3fico en el puente existente.
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004150	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte. Falta detalles del levantamiento topogr3fico en el puente existente.
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-	Revision Topograf3a	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener

29/11/22, 11:51		Aconex			
XX-DR-TP-004180	Huaura				todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte. Falta detalles del levantamiento topográfico en el puente existente.
		Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
		Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004210	Revision Topografía Huaura		J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte.
		Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
		Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004240	Revision Topografía Huaura		J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte.
		Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
		Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento

				para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004270	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x", corregir norte.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004300	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x"
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004330	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "x"
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir

				nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004360	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "r"
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004390	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "r"
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004420	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	La leyenda debe contener todos los simbolos empleados como por ejemplo "r"
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir

				nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004500	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted	Conforme
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la ejecución de las obras.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004501	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted	Conforme
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la ejecución de las obras.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004502	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Evitar superposición de textos, ejemplo H-RT63, etc)
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación

				correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004503	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Evitar superposición de textos.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004520	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted	Conforme
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la ejecución de las obras.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004521	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted	Conforme
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la ejecución de las obras.
400200-OHL001-501-	Revision Topografía	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Evitar superposición de

XX-DR-TP-004522	Huaura			textos.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004523	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Evitar superposición de textos.
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004530	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted	Conforme
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la ejecución de las obras.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004545	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted	Conforme
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted	
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted	Conforme a lo indicado en el contrato (art. 14.1) y

				vol. 2b (S105, S110, S300, S305) el contratista es el único responsable del diseño de las obras, así como de la veracidad de la información presentada como insumo para la ejecución de las obras.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004580	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004581	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
	Aprobacion Final PM	R Gonzales	Accepted with Comments	Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004582	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
	Revision 2	A Zavala Robles	Accepted with Comments	Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004583	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004584	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004585	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004586	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004587	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004588	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004589	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004590	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004600	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004601	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004602	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004603	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004604	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004605	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisi3n.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptaci3n correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004606	Revision Topograf3a Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004607	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004608	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004609	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser

				subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004610	Revision Topografía Huaura	J Corman Medrano	Accepted with Comments	Falta planos del perfil longitudinal (solamente se ha presentado Planta y secciones transversales)
				Atender los comentarios del especialista para ser subsanadas en la siguiente revisión.
				Considerar los comentarios de nuestros especialistas y remitir nuevamente documento para su aceptación correspondiente a la brevedad posible.