RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
A- ACEPTADO
ACEPTADO
Sr. Manuel Meiggs Menacho 10/11/2023
FIRMA FECHA

PARA CONSTRUCCIÓN
FECHA: 10/11/2023.

MU–PR–53B–D–INT01

DETALLE DE ARMADURAS



DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	Ø (mm)	N° (REQ)	DIMENSIONES (m)						LONGITUD (m)		PESO
					a	b	c	d	e	f	PARCIAL	TOTAL	KG
SALIDA													
MURO LATERAL	M1	C	3/8	200	1.12	0.15	0.15				1.42	284.00	159.04
	M2	C	3/8	28	9.73	0.15	0.15				10.63	297.64	166.68
CIMENTACIÓN	C1	C	3/8	14	9.73	0.15	0.15				10.63	148.82	83.34
	C2	C	3/8	100	1.12	0.15	0.15				1.42	142.00	79.52
	C3	P	3/8	14	0.77	0.12	0.52	0.25			1.66	23.24	13.01
	C4	C	3/8	10	1.12	0.15	0.15				1.42	14.20	7.95
											TOTAL (kg)		509.54

Varilla Ø	8mm	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
kg/m	0,39	0,56	0,99	1,55	2,24	3,97

UBICACIÓN

ESCALA GRÁFICA

0.5 0 0.5 1 m

ESCALA 1:25

LEYENDA

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
R04	10.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R03	07.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R02	05.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R01	02.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ
R00	10.2022	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : AERLS DE LA ROSA TORO R.	10.10.23	AERLS DE LA ROSA TORO RICARDO Ing. CIP N° 243256
DIBUJO : TONY TURPO M.	11.10.23	TONY TURPO MAMANI Ing. CIP N° 243256
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO : ALBERTO BRAVO B.	12.10.23	ALBERTO BRAVO BRAVO Ingeniero Civil Ing. CIP N° 243256
APROBACIÓN : PEDRO CARBAJAL F.	13.10.23	PEDRO CARBAJAL FLORES Ingeniero Civil Ing. CIP N° 243256
DIRECTOR DE PROYECTO : ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS G.	16.10.23	

OHLA Perú

TYPSA

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO:3
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

PLANO:
CUADRO DE DESPIECE
ESTRUCTURA CRUCE 01
MU–PR–53B–D–INT01

ESPECIALIDAD :
ESTRUCTURAS

USO :
501 – Defensas ribereñas – parte 1

ZONA :
HUAURA–HUAURA–LIMA

ESCALA :	FECHA :	REV :
1:25	20.10.2023	R04

CÓDIGO DEL PLANO :
400200–OHL001–501–XX–DR–ST–004810