

**COMENTARIOS PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
EN EL RÍO HUARMHEY SECTOR 02 PARTE BAJA-R03**

OBSERVACION N°01:

Los precios de los insumos nuevos considerados en el A.C.U. de la partida 1010.G1 Baranda Rústica de Madera de Huayruro de Altura H=1.00m en Terreno Natural, están con IGV. Considerar también deflactación de precios. Para esta misma partida no se adjunta la cotización de los pasamanos de madera D=4" L=1m

RPTA:

Los precios de promart, se procede a quitar el IGV.

Respecto a la cotización de la madera para la Baranda rustica, de acuerdo a diseño se tiene palos de madera de 3" y 4", los cuales se adjunta en la cotización:

RECURSO	und	PRECIO S/.
PARANTE DE MADERA, D=4", L=1.35m	und	=83.60/2x1.35=56.43
BARANDA INTERMEDIA DE MADERA, D=3"	m	46.11/2=23.06
PASAMANOS DE MADERA, D=4", L=1.00m	und	=83.60/2=41.80

Maderera Pizarro S.A.C
 Venta de Maderas: Capirona - Tornillo
 Roble - Catalua - Cashimbo - Huayruro
 Cel.: 995 028 229 / 962 341 826
 955 146 577 / 940 065 050
 madererapizarro@hotmail.com
 www.madererapizarro.com.pe

PROFORMA RECIBO ☒
 N° 000121

SE ATENDERÁ PEDIDOS CON 12% MAS

Av. Pachacuti N° 1807 - P.J. Villa María del Triunfo

Señor(es): JONATHAN GUTIERREZ

Dirección: _____

Telef: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>HUAYRURU</u>		
<u>25</u>	<u>3" x 3" x 2 mts.</u>	<u>46.11</u>	<u>1,152.75</u>
<u>25</u>	<u>4" x 4" x 2 mts.</u>	<u>83.60</u>	<u>2,090.00</u>
			<u>3,242.75</u>
			<u>I.G.V. 583.69</u>
			<u>TOTAL: 3,826.44</u>
		A CTA. SI	
		SALDO SI	

Gracias por su Preferencia
 NOTA: CANCELAR POR BOLETA DE VENTA O FACTURA PREVIO PAGO I.G.V. 18%
 FORMA DE PAGO: Se abonará el 50% al firmar el contrato y el saldo contra entrega
 IMPORTANTE: El Pagaré tendrá validez por 3 días

GUTIERREZ (Cliente) Maderera Pizarro S.A.C

TOTAL SI: _____

INCLUYE I.G.V. ☒
 NO INCLUYE I.G.V. ☐

Se procede a deflactar los precios

OBSERVACION N°02:

La partida 805.J TUBERÍA HDPE LISA Ø 28" (SUMINISTRO EINSTALACIÓN) considera 1.5 m de tubería por metro de tubería, lo cual es un desperdicio muy elevado (50%), quizás se pretendió colocar 1.05 (5% de desperdicio). El título de la partida considera un diámetro de tubería de 28 pulgadas (700mm); sin embargo, se considera en el insumo una tubería de 800 mm (32 pulgadas).

RPTA:

Se actualiza el % de desperdicio

En la página 104 de la Oferta Económica presentada el 23.11.23 se indicó que "El proveedor señala que el diámetro no es comercial, se adjunta la cotización recibida en el diámetro disponible así como las Especificaciones Técnicas de la tubería para evaluación". Solicitamos su evaluación técnica para el cambio de diámetro así como también la especificación técnica del material propuesto.

OBSERVACION N°03:

Considerar en el análisis de costos unitarios los precios de los insumos nuevos deflactados, para no tener problemas en los reajustes de precios por fórmula polinómica.

$$PD=PA*Io/Ia$$

PD : Precio deflactado del recurso a la fecha del presupuesto inicial

PA : Precio actual del recurso a la fecha de la cotización

Io : Índice del recurso a la fecha del presupuesto inicial.

Ia : Índice del recurso a la fecha de la cotización.

RPTA

Se actualiza los precios de los recursos en la Oferta económica con los precios deflactados a la fecha base (Abril 2023). Se adjunta un cuadro con el cálculo de los costos unitarios deflactados