MAQUINARIAS U-GUIL S.A.	CONTROL DE CALIDAD	UGUIL-CA-GEO-001	
	PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL	Revisión:	0
		Fecha:	6/05/2022
		Página:	1 de 1

Proyecto :

Propietario : **Registro N°:**

Ubicación del Proyecto: **Elaborado por:**

Fecha:

ESTRUCTURA :

Ubicación :

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

PLANO DE REFERENCIA :

La siguiente actividad se realizo conforme a las Especificaciones Técnicas y Planos de Diseño:	**ACEPTACIÓN**
1.- Superficie de despliegue del Geotextil, libre de obstrucciones, depresiones y objetos afilados.	☐
2.- Geotextil limpio y sin daños superficiales.	☐
3.- Tipo de geotextil, peso del material …….g/m^2	☐
4.- Se instaló el Geotextil dejandose liso y libre de tensión, estrés, pliegues, arrugas o rayas.	☐
5.- Se aseguró el geotextil en la parte superior del talud con una trinchera de anclaje.	☐
6.- Las costuras de los paneles se realizaron con un dispositivos de aire caliente.	☐
7.- El ancho de los traslapes entre paneles de geotextil fue de 0.15 m. como mínimo.	☐
8.- Se reparó los agujeros o rasgos en el geotextil, con parches que se extiende 0.15 m en todas las direcciones.	☐
9.- El material cumple con las especificaciones técnicas del proyecto	☐
10.- Se instaló el geotextil según lo indicado en los planos del proyecto.	☐

LEYENDA DE ACEPTACION : ✓ = Conforme, x = No Conforme, — = No Aplica, \ = No Requiere

TURNO: DÍA ☐ NOCHE ☐ **CLIMA:** SOLEADO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA ☐

ESQUEMA

REFERENCIAS TOPOGRAFICAS DEL ÁREA

Punto	Norte	Este	Cota

ÁREA / VOL. APROBADO

A= m² **V= m³**

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

CQC	INGENIERO RESIDENTE	CQA	SUPERVISOR
EJECUTÓ / APROBO		**Vo . Bo.**	
NOMBRE:	NOMBRE::	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA: