





Extintores "El Angel"

MANTENIMIENTO Y RECARGA

MANTENIMIENTO: A intervalos regulares se debe revisar el estado del extintor, para determinar si necesita ser recargado o reemplazado.

RECARGA: Debe ser recargado después de cualquier uso o cuando sea indicado por inspección o mantenimiento.

LA DESCARGA DEL EXTINTOR ES APROXIMADO DE 20 A 24 SEGUNDOS.

Al usar el extintor continúe con todo el cuerpo contenido.

RECARGA EL EXTINTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.

INSTRUCCIONES

1. QUITA EL SEGURO ROMPIENDO EL PRECINTO DE SEGURIDAD.

2. LIBERA LA MANGUERA Y APUNTE HACIA LA BASE DE FUEGO.

3m a 5m

PARA CLASES DE FUEGO TIPO ABC

IMPORTANTE

De acuerdo a la Ley N° 27334, el INDECOP es el organismo encargado de la inspección y mantenimiento de los extintores. Si no se cumple con lo establecido en la Ley N° 27334, la rotura del precinto de seguridad ANULA LA GARANTÍA DE SU EXTINTOR. El no cumplimiento de las instrucciones, no exime de la responsabilidad.

Extintores El Angel

Tel: 91 2224894
Claro: 992939902
Entel: 977453041

Av. Wiese 3964 Urb. Ramon Castilla Altura Prd 14 - S.J.L.

722-6894 Claro: 992939902
Entel: 977453041
E-mail: extintoreselangel17@gmail.com

EXTINTOR CONTRA INCENDIO	☐ NUEVO	☒ RECARGA
	☐ MANTENIMIENTO	
POLVO	EXTINTORES "El Angel"	VENCE
☐ FOSFORO	Mz. F5 L1 32 Ramon Castilla	ENE JUL
☐ FOSFORO	Av. Wiese Prdo. 14 S.J.L. Lima	FEB AGO
☐ FOSFORO	Tel: 722-6894	MAR MAY
☐ FOSFORO	Entel: 977 453 041	ABR OCT
☐ FOSFORO	Cel: 992 939 902	MAY NOV
☐ FOSFORO	Extintores El Angel	JUN DIC
☐ FOSFORO	2023 2024 2025 2026	INDECOP 6000