

EXTINTORES "EL BRIYAV"

VENTA - RECARGA Y SERVICIO DE TODO TIPO Y MARCA DE EXTINTORES NACIONALES E IMPOTADOS, MANGUERAS CONTRA INCENDIO, NIPLES CHORRONIEBLA, SEÑALES, RETARDANTE DE FUEGO, LAMINA DE SEGURIDAD Y FUMIGACION EN GENERAL.



EXTINTOR



GABINETE



PEDESTALES



MANGUERA



DETECTOR DE HUMO



LUZ DE EMERGENCIA



PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA

Fecha: 06 De Febrero 2023

Señores: **PLACA DE RODAJE** **BYS - 375**

Por medio de la presente le hacemos constancia que, la empresa **EXTINTORES "EL BRIYAV"**, con N° de **RUC 10450810989**. Ha brindado el servicio de **RECARGA** de los siguientes equipos Contra incendio (Extintores), basándose en la **NTP. N° 350 - 026 y 350 - 043 - 1**.

N° Ext.	Modelo	Capacidad	Agente	F. de fabrica	Fecha de Venci.	Venci. PH.
01	NACIONAL	06- KG	PQS-ABC	2015	FEB - 2024	2020

• EXTINTORES "EL BRIYAV"

Garantiza los equipos tanto de su estructura como el contenido interno, Y el funcionamiento y la operatividad de los equipos mencionados.

- Los extintores han sido probados y cargados en nuestros talleres, pasando las pruebas requeridas por defensa civil **D.S 058-2014 P. C. M.**
- El insumo que empleamos para el llenado de los extintores es; elaborado a base de **polvo químico seco, MARCA FIRE & CHEM** elaborado a base de fosfato mono amónico al **75%** de concentración.
- La garantía de la recarga es de 01 año siempre y cuando los extintores no presenten ninguna alteración ni daños físicos ni rotura del sello de seguridad.

Extendemos el presente certificado para los fines que Ud. Estime conveniente.

EXTINTORES "EL BRIYAV"

EDGAR VIDAURRE CAJUSOL
Tef: 758 - 9256 CEL: 992105638

REPRESENTANTE

ATENTAMENTE

EXTINTORES "EL BRIYAV"

Av. Próceres de la Independencia 4239

S.J.L. LIMA LIMA

Tef: 758 - 9256 CEL: 992105638

PRINCIPAL AV. PROCERES DE LA INDEP. N° 4239 (EX WIESSE) REF. ALTURA ESTACION DE BAYOVAR S.J.L. LIMA

extintoreselbriyav@hotmail.com

extintoreselbriyav1@gmail.com

Telf: 758 - 9256

Cel: 992105638



EXTINTORES "EL BRIYAV"

AV. PROC. DE LA INDEPENDENCIA 4239 (EX WIESSE) S.J.L.

E-mail: extintoreselbriyav@hotmail.com
extintoreselbriyav1@gmail.com

Telf.: 758-9256 Cel: 992 105 638

Propietario o Usuario: BVS-375 N° Serie: 105-ABC

Ubicación: Carr 0 Tipo: 105-ABC

Inspección Extintor N° 01 Cap. de Carga: 2Kg

Fecha	Inspector	Observaciones
ENE		
FEB	<u>Edgar</u>	<u>OK</u>
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		

Fecha	Inspector	Observaciones
JUL		
AGO		
SET		
OCT		
NOV		
DIC		

FECHA DE PROXIMA PRUEBA HIDROSTATICA 02/2020
La Norma técnica Peruana de INDECOPI INTO 350.043-1, establece la inspección y verificación externa del extintor con la finalidad de dar una seguridad relativa sobre la operatividad del mismo y es responsabilidad del propietario u ocupante que se realice como mínimo mensualmente.

El servicio está garantizado por 12 meses